



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ  
(Главное управление МЧС России  
по Ставропольскому краю)**

ул. 8 марта, 164, г. Ставрополь, 355000  
Тел.: 34-94-05, факс: 75-96-55 (код 8652)  
e-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

01.03.2023 № ИВ-197-6-15-164

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику управления образования  
администрации Минераловодского  
городского округа

Безруких Л.А.

ул. Бибика, 13  
г. Минеральные Воды,  
Ставропольский край, 357200

О предоставлении информации

Уважаемая Людмила Анатольевна!

Направляем Вам информацию о результатах проведения обследования сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Минераловодскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю объектов (территорий) муниципальных образовательных объектов организаций, расположенных на территории Минераловодского городского округа на предмет соответствия данных объектов требованиям пожарной безопасности в целях актуализации паспорта безопасности.

Данная информация направляется Вам к сведению.

Приложение: информация о выявленных нарушениях на 83 л., в 1 экз., выдано нарочным.

Начальник отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по Минераловодскому городскому округу  
управления надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Главного управления

Е.Ю. Чаплыгин

Шпилов Александр Михайлович  
дознаватель ОНД и ПР по МГО УНД и ПР  
тел. 8 (87922) 6-14-59



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 73ACA2C794D2EBF338C4258AF4EE02990B50  
Владелец: Чаплыгин Евгений Юрьевич  
Действителен с 13.01.2022 по 13.04.2023

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14  
Х. КРАСНЫЙ ПАХАРЬ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА, 357204,  
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН,  
КРАСНЫЙ ПАХАРЬ ХУТОР, ШИРОКАЯ УЛИЦА, СТРОЕНИЕ 1,  
ОГРН: 1132651020501, Дата присвоения ОГРН: 07.08.2013,  
ИНН: 2630803346.**

1. Двери ведущие на лестницы не оборудованы устройствами механизмов для самозакрывания, чем нарушен п. 29 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479);
2. Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия (п. 95 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020);
3. На чердаке допускается хранение отходов и другие пожароопасных материалов чем нарушен пп. А п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479);
4. Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода ручными пожарными стволами чем нарушен пп. А п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479).